

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. SARAJEVO
DIREKTOR

Izvod broj : 95/16 lot 4

Sarajevo, 11.04.2017. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b., člana 70. stav 1. 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH br.39/14), člana 27. Pravilnika o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo, te člana 41. Statuta preduzeća, na preporuku Komisije za javnu nabavku broj 95/16 lot 4 od 28.03.2017. godine, u postupku javne nabavke br. 95/16 lot 4 "Bunarski pumpni agregati za bunar IB1-Izvorište Bačevo P.S.Hrasno-R.Lukavac, P.S.Centar-R.Bjelave, P.S.Centar-R.Crni Vrh", donosi se :

ODLUKA

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 95/16 lot 4 od 28.03.2017. godine i ugovor za javnu nabavku roba : "Bunarski pumpni agregati za bunar IB1-Izvorište Bačevo P.S.Hrasno-R.Lukavac, P.S.Centar-R.Bjelave, P.S.Centar-R.Crni Vrh" – tender broj 95/16 lot 4 dodjeljuje se ponuđaču : "CMC EKOCON" d.o.o. Sarajevo, ponuda broj P17008-0 od 08.02.2017. godine, za ponuđenu cijenu od 142.310,00 KM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču "CMC EKOCON" d.o.o. Sarajevo po proteku od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web stanici www.viksa.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj : OP 95/16 od 15.12.2016. godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka nabavke.

Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke bez PDV-a iznosi : 165.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj : 247-1-1-204-3-261/16 poslato je na objavljivanje na Portal javnih nabavki dana 16.12.2016. godine, a sažetak Obavještenja o nabavci objavljen je u Sl. glasniku BiH broj : 94. od 23.12.2016. godine.

Ispravka za obavještenje o nabavci broj 247-1-1-204-8-17/17 je poslata na objavljivanje na Portal javnih nabavki dana 20.01.2017. godine, a sažetak Ispravke za obavještenje o nabavci je objavljen u Sl. glasniku BiH broj : 5. od 27.01.2017. godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem br. 293/16 od 03.11.2016.g. i dopunskim Rješenjem članova komisije br. 95/16-1 od 15.12.2016. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 05.04.2017.g. Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 95/16 lot 4 od 28.03.2017. godine u postupku javne nabavke roba : "Bunarski pumpni agregati za bunar IB1-Izvorište Bačevo P.S.Hrasno-R.Lukavac, P.S.Centar-R.Bjelave, P.S.Centar-R.Crni Vrh" – tender broj 95/16 lot 4.

Komisija za javnu nabavku je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno sljedeće:

- Da je ukupan broj pristiglih ponuda : 4 (četiri) ponude – "ETAL BH" d.o.o. Sarajevo, „HIDRO-TERMO CENTAR" d.o.o. Sarajevo, „BIHEXO" d.o.o. Sarajevo i "CMC EKOCON" d.o.o. Sarajevo
- Da je blagovremeno zaprimljeno : 4 (četiri) ponude – "ETAL BH" d.o.o. Sarajevo, „HIDRO-TERMO CENTAR" d.o.o. Sarajevo, „BIHEXO" d.o.o. Sarajevo i "CMC EKOCON" d.o.o. Sarajevo
- Da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda
- Da dostavljene ponude ponuđača "ETAL BH" d.o.o. Sarajevo, „HIDRO-TERMO CENTAR" d.o.o. Sarajevo, „BIHEXO" d.o.o. Sarajevo i "CMC EKOCON" d.o.o. Sarajevo ispunjavaju zahtijevane tenderske uslove prema obliku i potpunosti u smislu pripreme ponude
- Da ponuđači "ETAL BH" d.o.o. Sarajevo i „HIDRO-TERMO CENTAR" d.o.o. Sarajevo ne ispunjavaju zahtijevane kvalifikacione uslove iz tačke 14.2 tenderske dokumentacije i to :

Ponuđač „ETAL BH“ d.o.o. Sarajevo iz sljedećih razloga :

- Tip i hidrauličke karakteristike nep.ventila za poz. 1.1 - nisu date,
- Ugradbene mjere pumpnih agregata - Tabelaarne dimenzije adaptera pumpi za prelaz Rp 6 priključka na izlaznu priрубnicu NO150 NP 16, odnosno NO150 NP10 date su po standardu ASME B 16.5, a trebalo je po Din EN 1092. što je vidljivo na priloženoj tabeli na str. 33/51 za navedene tipove pumpi,
- Crtež i dimenzije usisnog plašta za poz. 1.1 str. 34/51, dat za horizontalnu montažu u bazene (rezervoare), a trebalo za vertikalnu ugradnju u bunar prečnika datog u TD,
- Crtež i dimenzije tlačnog plašta za poz. 1.2, 1.3 i 1.4 – priloženi crtež nema kompletne ugradbene dimenzije plašta, na str. 36/51 ponude za svaki konkretni pumpni agregat, a što je definisano u tački 14.2 TD.

Ponuđač „HIDRO-TERMO CENTAR“ d.o.o. Sarajevo iz sljedećih razloga :

- Za poziciju 1.1 ponuđena pumpa dostiže tražene hidrauličke karakteristike na broju obrtaja $n=2449$ 1/min, koji se mogu ostvariti radom sa frekventnim pretvaračem, što nije u skladu sa tenderskim zahtjevima, a koji su dati u okviru opisa pozicije 1.1
- Za poziciju 1.2 ponuđena pumpa dostiže tražene hidrauličke karakteristike na broju obrtaja $n=2513$ 1/min, koji se mogu ostvariti radom sa frekventnim pretvaračem, što nije u skladu sa tenderskim zahtjevima, a koji su dati u okviru opisa pozicije 1.2,
- Hidrauličke karakteristike nep.ventila (za poz.1.1 – iz opisa predmeta nabavke tačka 7. TD),- nisu date.

Komisija je utvrdila da ponude ponuđača "ETAL BH" d.o.o. Sarajevo i „HIDRO-TERMO CENTAR" d.o.o. Sarajevo ne ispunjavaju zahtjeve ugovornog organa tražene tenderskom dokumentacijom, zbog čega se ponude ovih ponuđača smatraju neprihvatljivim i iste se odbacuju, te nisu predmet daljeg razmatranja

- Da ponude ponuđača „BIHEXO" d.o.o. Sarajevo i "CMC EKOCON" d.o.o. Sarajevo ispunjavaju kvalifikacione uslove, obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji
- Da su ponuđači „BIHEXO" d.o.o. Sarajevo i "CMC EKOCON" d.o.o. Sarajevo dostavili ostalu zahtijevanu dokumentaciju
- Pregledom ponuda ponuđača „BIHEXO" d.o.o. Sarajevo i "CMC EKOCON" d.o.o. Sarajevo, od strane stručnih lica za predmetnu nabavku je konstatovano da ponuđači „BIHEXO" d.o.o. Sarajevo i "CMC EKOCON" d.o.o. Sarajevo ispunjavaju zahtjeve u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničke specifikacije.
- Da ponuđači „BIHEXO" d.o.o. Sarajevo i "CMC EKOCON" d.o.o. Sarajevo nisu dostavili Potvrdu o primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg.

- Pojašnjenje u smislu čl. 68. stav (3) ZJN, a koji se odnosi na pojašnjenje dokumenata koje su dostavili u skladu sa čl. 45. do 51. ZJN ili da dostave originalne dokumente radi poređenja s kopijom koja je dostavljena uz ponudu, a s ciljem otklanjanja formalnog nedostatka dokumenta – se nije zahtjevalo.

- Računskom kontrolom specifikacija ponuda ponuđača „BIHEXO“ d.o.o. Sarajevo i „CMC EKOCON“ d.o.o. Sarajevo konstatovano je da u ponudama ponuđača „BIHEXO“ d.o.o. Sarajevo i „CMC EKOCON“ d.o.o. Sarajevo nema grešaka računске prirode.

Kriterij za dodjelu ugovora : Najniža cijena

Vrednovanje prihvatljivih ponuda prema utvrđenom kriteriju :

R.br.	Naziv ponuđača	Cijena iz ponude bez PDV-a u KM	Popust i sl.	Cijena sa popustom u KM	Pref. tretman domaćeg	Cijena sa popustom umanjena za prefencijalni tretman (umanjena za 15%)	Ukupno bodova	Redoslijed ponuda po broju bodova
1.	"CMC EKOCON" d.o.o. Sarajevo	142.310,00	-	142.310,00	-	-	100	1.
2.	"BIHEXO" d.o.o. Sarajevo	155.352,60	-	155.352,60	-	-	91,60	2.

Redoslijed ponuda nakon izvršenog vrednovanja :

R.br.	Naziv ponuđača	Redoslijed ponuda
1.	"CMC EKOCON" d.o.o. Sarajevo	1.
2.	"BIHEXO" d.o.o. Sarajevo	2.

Iz gore navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b. ZJN, donesena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača kao u članu 1. ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku :

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostaviti :

- Ponuđačima
- a/a



Direktor

Nezir Hadžić, Magistar uprave