

Sarajevo, 9.04.2021. godine

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama i člana 70. stav 1. 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), člana 27. Pravilnika o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo i člana 41. Statuta preduzeća, na preporuku Komisije za javnu nabavku broj 127/20 od 19.03.2021.godine, u postupku javne nabavke roba br. 127/20 - „Materijal za montažu vodomjera“ donosi se :

## **O D L U K A**

o poništenju postupka javne nabavke

### **Član 1.**

Poništava se postupak javne nabavke broj 127/20 za nabavku roba: „Materijal za montažu vodomjera“ iz razloga što da nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva a sve u skladu sa odredbama člana 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama.

### **Član 2.**

Ova odluka objavit će se na web stanici: www.viksa.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

### **Član 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

## **O b r a z l o ž e n j e**

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 127/20 od 29.12.2020. godine. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi: 700.000,00 KM. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Obavještenje o nabavci broj 247-1-1-9-3-9/21 je objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 08.01.2021 godine a sažetak Obavještenja o nabavci je objavljen u „Službenom glasniku BiH“ br. 3 od 15.01.2021 godine.

Komisija za javnu nabavku je imenovana Rješenjem br. 50/20 od 25.06.2020. godine i Rješenjem br. 127/20-1 od 29.12.2020 godine.

Komisija za javnu nabavku je dana: 31.03.2021 godine, dostavila Zapisnik komisije o pregledu i ocjeni ponuda br. 127/20 od 02.02.2021 godine i Preporuku o poništenju postupka javne nabavke broj 127/20 od 19.03.2021 godine.

U Zapisniku komisije o pregledu i ocjeni ponuda konstatovano je sljedeće:

Komisija konstatuje da je na osnovu Obavještenja o nabavci br. 247-1-1-9-3-9/21 od 08. 01. 2021 godine proveden postupak javne nabavke putem otvorenog postupka te je izvršeno javno otvaranje ponuda dana: 02. 02. 2021 godine u 13:15 sati, a što je konstatovano zapisnikom sa otvaranja ponuda br. 127/20.

Za predmetnu javnu nabavku dostavljene su tri (3) ponude ponuđača:

1. Ponuđač: „Vodoskok“ d.o.o. Tomislavgrad
2. Ponuđač; " Hidro Termo Centar" d.o.o Sarajevo
3. Ponuđač; "Toplota " d.o.o Zenica

Navedeni ponuđači su preuzeli tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki i samim tim ostvarili pravo učešća u postupku.

Dostavljanje zapisnika sa otvaranja ponuda izvršeno je prema svim ponuđačima u zakonskom roku.

Nakon izvršenog otvaranja ponuda Komisija je dana: 02. 02. 2021 godine pristupila pregledu i ocjeni pristigle ponude u formalnom smislu: oblika ponuda (numeracija, uvezivanje i dr.), cjelovitosti odnosno potpunosti ponuda.

Komisija je utvrdila da dostavljene ponude ponuđača "**Vodoskok“ d.o.o. Tomislavgrad,** "**Hidro Termo Centar" d.o.o Sarajevo** i "**Toplota" d.o.o Zenica** ispunjavaju zahtjevane tenderske uslove prema obliku i potpunosti u smislu pripreme ponude.

Pregledom ponuda koja su zadovoljile uslove u formalnom smislu, Komisija je pristupila analizi dokumentacije priložene uz ponude u smislu provjere kvalifikacije ponuđača, obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji i konstatovala sljedeće:

R. br.	Zahtjevana kvalifikaciona dokumentacija	Ponuđač		
		"Vodoskok" d.o.o. Tomislavgrad	"Hidro Termo Centar" d.o.o Sarajevo	"Toplota " d.o.o Zenica
1.	<b>Tačka: 13 TD:</b> Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačkaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama – Aneks IV; Prilog 3.	DA	DA	DA
2.	<b>Tačka: 14.1. TD:</b> Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. st. (1) tačka a) i (4) Zakona o javnim nabavkama – Aneks V; Prilog 4.	DA	DA	DA
2.1.	<b>Tačka: 14.1. TD:</b> Potvrda banke o aktivnosti transakcijskog računa koja nije starija od tri mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude	DA	DA	DA
3.	<b>Tačka 14.3 TD:</b> Original ili ovjerena fotokopija Aktuelnog izvoda iz sudskog registra ovjerenu od strane nadležnog organa – (Sud, Opština ili notar) ili Rješenja o registraciji ili ekvivalent odgovarajućeg dokumenta, koji nije stariji od	DA		

R. br.	Zahtjevana kvalifikaciona dokumentacija	Ponudač		
		"Vodoskok" d.o.o. Tomislavgrad	"Hidro Termo Centar" d.o.o. Sarajevo	"Toplota" d.o.o. Zenica
	tri mjeseca od dana izdavanja, a računajući od dana predaje ponude (Član 46. ZJN BiH), kojim se dokazuje da ponudač ima pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da je registrovan u relevantnim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj je registrovan ili da osigura posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje pravo da obavlja profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke.		DA	DA

Ponudači „Vodoskok“ d.o.o. Tomislavgrad i „Toplota“ d.o.o. Zenica u dostavljenim Izjavama iz čl. 45. i 47. ZJN nisu naveli broj Službenog glasnika BiH. Prema mišljenju Komisije nepopunjavanje broja Službenog glasnika BiH u Izjavama iz čl. 45. i 47. ZJN. u konkretnoj nabavci ne predstavlja nedostatak zbog kojeg bi ponude navedenih ponuđača trebale biti odbačene jer imajući u vidu da se iz sadržaja izjava nesporno utvrđuje da se iste odnose na predmetni postupak nabavke, te da su iste uredno potpisane i ovjerene, a također je upisan tačan broj obavještenja, naziv predmeta nabavke kao i naziv ugovornog organa.

Komisija konstatuje da ponuđači, „Vodoskok“ d.o.o. Tomislavgrad; „Hidro Termo Centar“ d.o.o. Sarajevo i „Toplota“ d.o.o. Zenica ispunjavaju kvalifikacione uslove, obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji.

Pregledom ostale zahtjevano dokumentacije/aneksa-priloga, konstatovano je slijedeće:

R. br.	Ostala zahtjevana dokumentacija/aneksi-prilozi	Ponudač		
		„Vodoskok“ d.o.o. Tomislavgrad	„Hidro Termo Centar“ d.o.o. Sarajevo	„Toplota“ d.o.o. Zenica
1.	<b>Tačka: 15 TD:</b> Pismena izjava ponuđača iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama – Aneks VIII; Prilog 5.	DA	DA	DA
2.	<b>Tačka: 16.TD pod 1:</b> Obrazac za ponudu – Aneks II; Prilog 1.	DA	DA	DA
2.1	<b>Tačka: 16.TD pod 1.1.:</b> Popis dokumenata uz ponudu koji čini sadržaj ponude – Aneks II; Prilog 1	DA	DA	Nije u skladu sa zahtjevima iz TD
3.	<b>Tačka: 20 TD:</b> Obrazac za cijenu ponude – Aneks III; Prilog 2	DA	DA	----
4.	<b>Tačka: 16.TD pod 7.1</b> - Za sve pozicije za koje se unosi	DA	DA	---

R. br.	Ostala zahtjevana dokumentacija/aneksi-prilozi	Ponudač		
		„Vodoskok“ d.o.o. Tomislavgrad	„Hidro Termo Centar“ d.o.o. Sarajevo	„Toplota“ d.o.o. Zenica
	kataloška oznaka dostaviti Tehničke kataloge ponuđenih proizvoda sa naznačenim proizvodom koji se nudi			
5.	<p><b>Tačka: 16.TD pod 7.2</b>            Za sve proizvode dostaviti potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće, kojom se potvrđuje da su ponuđeni proizvodi namijenjeni korištenju za pitku vodu, ili prema Europskoj direktivi 98/83/CE (izuzev za pozicije 1.1, 14.1, 14.2, 20.1, 41.1, 41.2, 41.3, 42.1, 42.2, 45.1, 45.2, 45.3, 46.1 i 46.2)</p>	DA	DA	----
6.	<p><b>Tačka: 16.TD pod 7.3</b>            Za pozicije 1.2 do 1.11 u tehničkoj specifikaciji potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće da su brtve izrađene prema EN 681.1 ili ekvivalent te za pozicije 1.7 do 1.11 prema EN 1514-1 ili ekvivalent.            U slučaju nuđenja ekvivalenta potrebno je dostaviti:            Za EN 681.1 - potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće da su zaptivne i prirubničke brtve izrađene od materijala koji se može upotrebljavati za pitku vodu.            Za EN 1514-1 - potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće da su prirubničke brtve izrađene prema dimenzijama datim u tabeli u tački 7. TD-            Opis predmeta nabavke, te da su namijenjene za nominalan pritisak PN 10/16 bar.</p>	NE	NE	---
7.	<p><b>Tačka: 16.TD pod 7.4</b>            Za poziciju 2. i 3. u tehničkoj specifikaciji (uključujući sve potpozicije), potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće da su ventili izrađeni u skladu sa EN 12420 ili ekvivalent, nominalni pritisak 25 bar.            U slučaju nuđenja ekvivalenta potrebno je dostaviti:            Za EN 12420 potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće da je upotrijebljeni materijal mesing, te kao</p>	NE	NE	----

R. br.	Ostala zahtjevana dokumentacija/aneksi-prilozi	Ponudač		
		„Vodoskok“ d.o.o. Tomislavgrad	„Hidro Termo Centar“ d.o.o. Sarajevo	„Toplota“ d.o.o. Zenica
	takav se može upotrijebiti za pitku vodu i ima antikorozivnu zaštitu.			
8.	<b>Tačka: 16.TD pod 7.5</b> Za poziciju 4. u tehničkoj specifikaciji (uključujući sve potpozicije), potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće, da je komad izrađen sa minimalnom epoksi zaštitom od 250 µm, nominalni pritisak 16 bar.	DA	DA	----
9.	<b>Tačka: 16.TD pod 7.6</b> Za poziciju 5. u tehničkoj specifikaciji (uključujući sve potpozicije), potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće, da je komad izrađen za nominalni pritisak 16 bar. (Za pozicije 5.1 do 5.6 navojna veza sa čepom. Za pozicije 5.7 do 5.11 sa prirubničkim spojem i prirubničkim poklopcem.)	DA	DA	----
10.	<b>Tačka: 16.TD pod 7.7</b> Za poziciju 6. U tehničkoj specifikaciji (uključujući sve potpozicije), potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće, da je proizvod izrađen za nominalni pritisak 16 bar. Za pozicije 6.1 do 6.5 navojna veza. Za pozicije 6.6 do 6.10 sa prirubničkim spojem prema EN 545 ili ekvivalent. U slučaju nuđenja ekvivalenta potrebno je dostaviti: Za EN 545 potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće:  -da je materijal u skladu sa zahtjevima za pitku vodu,  -materijal za izradu je nodularni liv, koji mora imati najmanju zateznu čvrstoću $R_m=420$ Mpa  -tvrdoća materijala ne smije preći vrijednost: 250 HB (po Brinelu)  -debljina stijenke fazonskih komada (bez obzira na vrstu), prema tabeli u tački 7.	NE	DA	----

R. br.	Ostala zahtjevana dokumentacija/aneksi-prilozi	Ponudač		
		„Vodoskok“ d.o.o. Tomislavgrad	„Hydro Termo Centar“ d.o.o. Sarajevo	„Toplota“ d.o.o. Zenica
	<p>TD- Opis predmeta nabavke;</p> <p>-minimalni nanos zaštitnog sloja: 250 µm</p> <p>-fazonski komadi moraju biti ispitani na statički pritisak (prilikom ovog ispitivanja ne smije doći do vidljivog curenja, znojenja ili nekog drugog vida oštećenja). Minimalni pritisak ovog ispitivanja <math>p_{min} \geq 20</math> bar.</p> <p>Fazonski komadi moraju biti ispitani na nepropusnost i mehaničku otpornost spojeva na priрубnicama.</p>			
11.	<p><b>Tačka: 16.TD pod 7.8</b>            Za pozicije: 7, 8, 9, 10, 11 i 12 u tehničkoj specifikaciji (uključujući sve potpozicije), potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće, da su komadi izrađeni prema EN 10242 ili ekvivalent, te za nominalni pritisak 25 bar.            U slučaju nuđenja ekvivalenta potrebno je dostaviti:            Za EN 10242 potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće da su elementi izrađeni od kovanog gvožđa, da je na ovim elementima nanosena cinčana zaštita min. 450 g/m<sup>2</sup>, min. debljine 63 µm, te da su navojne veze urađene kao Whithworthov cijevni navoj, te da je PN 25 bar.</p>	-NE	-NE	----
12.	<p><b>Tačka: 16.TD pod 7.9</b>            Za poziciju 13 u tehničkoj specifikaciji (uključujući sve potpozicije), potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće da su komadi izrađeni za nominalni pritisak 10 bar</p>	-NE	-NE	----
13	<p><b>Tačka: 16.TD pod 7.10</b>            Za pozicije 15 i 16 u tehničkoj specifikaciji: Konekcija bez navoja (ISO spoj), konekcija sa jedne strane push sistemom, a sa druge strane vanjski navoj ili ISO push prema specifikaciji, potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće, da su komadi izrađeni</p>	NE	DA	--

R. br.	Ostala zahtjevana dokumentacija/aneksi-prilozi	Ponudač		
		„Vodoskok“ d.o.o. Tomislavgrad	„Hidro Termo Centar“ d.o.o. Sarajevo	„Toplota“ d.o.o. Zenica
	od GJS-400, te za nominalni pritisak 16 bar.			
14	<b>Tačka: 16.TD pod 7.11</b> Za pozicije: 17 i 18 u tehničkoj specifikaciji (uključujući sve potpozicije), potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće da su mesingani komadi izrađeni za nominalni pritisak 25 bar.	NE	DA	----
15	<b>Tačka: 16.TD pod 7.12</b> Za poziciju 19 u tehničkoj specifikaciji potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće, da su mesingani komadi izrađeni za nominalni pritisak 16 bar	NE	DA	----
16	<b>Tačka: 16.TD pod 7.13</b> Za poziciju 22 u tehničkoj specifikaciji potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće, da su komadi izrađeni za nominalni pritisak 16 bar, te da su na odgovarajući način zaštićeni od korozije.	NE	NE	---
17	<b>Tačka: 16.TD pod 7.14</b> Za pozicije: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 i 40 u tehničkoj specifikaciji (uključujući sve potpozicije), potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće da su proizvodi izrađeni od PPR, te za nominalni pritisak 10 bar	-NE	-NE	-----
18	<b>Tačka: 16.TD pod 7.15</b> Za pozicije: 43 i 44 u tehničkoj specifikaciji (uključujući sve potpozicije), potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće, da su proizvodi izrađeni od materijal EN-GJS 500, minimalna epoksidna zaštita 250 µm, nominalni pritisak 16 bar, EN 545 ili ekvivalent, prirubnički priključak EN 1092-2 ili ekvivalent. U slučaju nuđenja ekvivalenta potrebno je dostaviti: Za EN 545 potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće:	NE	DA	-----

R. br.	Ostala zahtjevana dokumentacija/aneksi-prilozi	Ponudač		
		„Vodoskok“ d.o.o. Tomislavgrad	„Hidro Termo Centar“ d.o.o. Sarajevo	„Toplota“ d.o.o. Zenica
	<p>–da je materijal u skladu sa zahtjevima za pitku vodu,</p> <p>–materijal za izradu je nodularni liv, koji mora imati najmanju zateznu čvrstoću <math>R_m=420</math> Mpa</p> <p>–tvrdoća materijala ne smije preći vrijednost: 250 HB (po Brinelu)</p> <p>–debljina stijenke fazonskih komada (bez obzira na vrstu), prema tabeli u tački 7. TD- Opis predmeta nabavke;</p> <p>–minimalni nanos zaštitnog sloja: 250 <math>\mu</math>m</p> <p>–fazonski komadi moraju biti ispitani na statički pritisak (prilikom ovog ispitivanja ne smije doći do vidljivog curenja, znojenja ili nekog drugog vida oštećenja). Minimalni pritisak ovog ispitivanja <math>p_{min} \geq 20</math> bar.</p> <p>Fazonski komadi moraju biti ispitani na nepropusnost i mehaničku otpornost spojeva na prirubnicama. Za EN 1092-2 potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće da su elementi izrađeni prema zahtjevima (priloženoj slici i tabeli) definisanim u tački 7. TD – Opis predmeta nabavke</p>			
19.	<p><b>Tačka: 16.TD pod 7.16</b> Za poziciju 45 u tehničkoj specifikaciji (uključujući sve potpozicije)</p>	NE	DA	-----



R. br.	Ostala zahtjevana dokumentacija/aneksi-prilozi	Ponudač		
		„Vodoskok“ d.o.o. Tomislavgrad	„Hidro Termo Centar“ d.o.o. Sarajevo	„Toplota“ d.o.o. Zenica
	potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće da je materijal čelik minimalne čvrstoće 8.8.			
20.	<b>Tačka 31 i 36 TD:</b> Nacrt okvirnog sporazuma – Prilog 7.	DA	DA	----
21.	<b>Tačka: 31 i 37 TD:</b> Nacrt ugovora o javnoj nabavci – Prilog 8.	DA	DA	----
22.	<b>Tačka: 43 TD:</b> Povjerljive informacije – Prilog 6.	DA	DA	----

Ponudači „Vodoskok“ d.o.o. Tomislavgrad i „Toplota“ d.o.o. Zenica u dostavljenoj Izjavi iz čl. 52. ZJN nisu naveli broj Službenog glasnika BiH. Prema mišljenju Komisije ne popunjavanje broja Službenog glasnika BiH u Izjavi iz čl. 52. ZJN u konkretnoj nabavci ne predstavlja nedostatak zbog kojeg bi ponuda trebala biti odbačena jer imajući u vidu da se iz sadržaja izjave nesporno utvrđuje da se ista odnosi na predmetni postupak nabavke, te da je ista uredno potpisana i ovjerena, a također je upisan broj obavještenja, tačan naziv predmeta nabavke kao i naziv ugovornog organa.

Pregledom ponude ponuđača „Toplota“ d.o.o. Zenica Komisija je konstatovala da je navedeni ponuđač u dostavljenoj ponudi i to u Obrascu za ponudu – Aneks II; Prilog 1 „Popis dostavljenih dokumenata, izjava i obrazaca sa nazivima istih“, dostavio popis dostavljenih dokumenata na svom obrascu, a ne na obrascu kako je zahtevano tenderskom dokumentacijom. Tačkom 16.tenderske dokumentacije „Sadržaj ponude i način pripreme ponude“ je definisano slijedeće: Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Pri pripremi ponude ponuđač se mora pridržavati zahtjeva i uslova iz tenderske dokumentacije.

**Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije. Ponuđač je obavezan ponudu pripremiti na anexima (obrazcima) i priložima koji su sastavni dio ove tenderske dokumentacije.**

Tačkom 17.1 tenderske dokumentacije „Način izrade ponude“ definisano je slijedeće: Ponuđači pripremaju ponudu u skladu sa uputstvima i zahtjevima iz ove tenderske dokumentacije.

Ponuda se piše neizbrisivom tintom (napisana ručno neizbrisivom tintom). Ukoliko ponuda bude otkucana na računaru i odštampana, ista će se smatrati prihvatljivom.

**Ponuđači su obavezni ponude pripremiti na anexima (obrazcima) i priložima koji su sastavni dio tenderske dokumentacije. Sadržaj anexa (obrazaca) i priloga iz tenderske dokumentacije se ne smije mijenjati. Ponude se obavezno dostavljaju u originalu (ukoliko ponuđač želi ima mogućnost da dodatno dostavi i kopiju ponude ali dostava iste nije obavezujuća)**

Ponude koje ne budu pripremljene i dostavljene u skladu sa zahtjevima iz ove tenderske dokumentacije bit će odbačene.

Obzirom da ponuđač „Toplota“ d.o.o. Zenica nije postupio u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije to se ponuda ponuđača „Toplota“ d.o.o. Zenica u skladu sa članom 68. stav (4), tačka i) Zakona o javnim nabavkama odbacuje kao neprihvatljiva, te ista nije bila predmet daljeg razmatranja

Daljim pregledom ponude ponuđača "Hidro Termo Centar" d.o.o Sarajevo od strane stručnih lica konstatovano je sljedeće:

**- Tačka: 16.TD pod 7.3 zahtjevano je:**

Za pozicije 1.2 do 1.11 u tehničkoj specifikaciji potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće da su brtve izrađene prema EN 681.1 ili ekvivalent te za pozicije 1.7 do 1.11 prema EN 1514-1 ili ekvivalent.

U slučaju nuđenja ekvivalenta potrebno je dostaviti:

Za EN 681.1 - potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće da su zaptivne i prirubničke brtve izrađene od materijala koji se može upotrebljavati za pitku vodu.

Za EN 1514-1 - potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće da su prirubničke brtve izrađene prema dimenzijama datim u tabeli u tački 7. TD- Opis predmeta nabavke, te da su namijenjene za nominalan pritisak PN 10/16 bar – **nedostaje** certifikat 1514-1 ili njegov ekvivalent.

**Tačka: 16.TD pod 7.4 zahtjevano:**

Za poziciju 2. i 3. u tehničkoj specifikaciji (uključujući sve potpozicije), potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće da su ventili izrađeni u skladu sa EN 12420 ili ekvivalent, nominalni pritisak 25 bar.

U slučaju nuđenja ekvivalenta potrebno je dostaviti:

Za EN 12420 potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće da je upotrijebljeni materijal mesing, te kao takav se može upotrijebiti za pitku vodu i ima antikorozivnu zaštitu – za poziciju 3- **nedostaje** certifikat za pitku vodu i certifikat otpornosti na koroziju

**Tačka: 16.TD pod 7.8 zahtjevano:**

Za pozicije: 7, 8, 9, 10, 11 i 12 u tehničkoj specifikaciji (uključujući sve potpozicije), potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće, da su komadi izrađeni prema EN 10242 ili ekvivalent, te za nominalni pritisak 25 bar.

U slučaju nuđenja ekvivalenta potrebno je dostaviti:

Za EN 10242 potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće da su elementi izrađeni od kovanog gvožđa, da je na ovim elementima nanosena cinčana zaštita min. 450 g/m<sup>2</sup>, min. debljine 63 µm, te da su navojne veze urađene kao Whithworthov cijevni navoj, te da je PN 25 bar – **nedostaje** certifikat za pritisak.

**Tačka: 16.TD pod 7.9 zahtjevano:**

Za poziciju 13 u tehničkoj specifikaciji (uključujući sve potpozicije), potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće da su komadi izrađeni za nominalni pritisak 10 bar – **nedostaje** certifikat za pritisak

**Tačka: 16.TD pod 7.14 zahtjevano:**

Za pozicije: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 i 40 u tehničkoj specifikaciji (uključujući sve potpozicije), potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće da su proizvodi izrađeni od PPR, te za nominalni pritisak 10 bar – **nedostaje** certifikat za pritisak.

**Tačka: 16.TD pod 7.15 zahtjevano:**

Za pozicije: 43 i 44 u tehničkoj specifikaciji (uključujući sve potpozicije), potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće, da su proizvodi izrađeni od materijal EN-GJS 500, minimalna epoksidna zaštita 250 µm, nominalni pritisak 16 bar, EN 545 ili ekvivalent, prirubnički priključak EN 1092-2 ili ekvivalent. U slučaju nudiženja ekvivalenta potrebno je dostaviti:

Za EN 545 potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće:

- da je materijal u skladu sa zahtjevima za pitku vodu,
- materijal za izradu je nodularni liv, koji mora imati najmanju zateznu čvrstoću  $R_m=420$  Mpa
- tvrdoća materijala ne smije preći vrijednost: 250 HB (po Brinelu)
- debljina stijenke fazonskih komada (bez obzira na vrstu), prema tabeli u tački 7. TD- Opis predmeta nabavke;
- minimalni nanos zaštitnog sloja: 250 µm
- fazonski komadi moraju biti ispitani na statički pritisak (prilikom ovog ispitivanja ne smije doći do vidljivog curenja, znojenja ili nekog drugog vida oštećenja). Minimalni pritisak ovog ispitivanja  $p_{min} \geq 20$  bar.

Fazonski komadi moraju biti ispitani na nepropusnost i mehaničku otpornost spojeva na prirubnicama.

Za EN 1092-2 potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće da su elementi izrađeni prema zahtjevima (priloženoj slici i tabeli) definisanim u tački 7. TD – Opis predmeta nabavke – **nedostaje** certifikat za vodu.

Obzirom da ponuđač „Hidro Termo Centar“ d.o.o. Sarajevo nije postupio u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije to se ponuda ponuđača „Hidro Termo Centar“ d.o.o. Sarajevo u skladu sa članom 68. stav (4), tačka h) Zakona o javnim nabavkama odbacuje kao neprihvatljiva, te ista nije bila predmet daljeg razmatranja.

Pregledom ponude ponuđača " Vodoskop " d.o.o Tomislavgrad od strane stručnih lica konstatovano je sljedeće:

**Tačka: 16.TD pod 7.3 zahtjevano je:**

Za pozicije 1.2 do 1.11 u tehničkoj specifikaciji potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće da su brtve izrađene prema EN 681.1 ili ekvivalent te za pozicije 1.7 do 1.11 prema EN 1514-1 ili ekvivalent.

U slučaju nudiženja ekvivalenta potrebno je dostaviti:

Za EN 681.1 - potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće da su zaptivne i prirubničke brtve izrađene od materijala koji se može upotrebljavati za pitku vodu.

Za EN 1514-1 - potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće da su prirubničke brtve izrađene prema dimenzijama datim u tabeli u tački 7. TD- Opis predmeta nabavke, te da su namijenjene za nominalan pritisak PN 10/16 bar – **nedostaju** EN 681.1 ili njegov ekvivalent za DN < 40mm i certifikat 1514-1 ili njegov ekvivalent.

**Tačka: 16.TD pod 7.4 zahtjevano:**

Za poziciju 2. i 3. u tehničkoj specifikaciji (uključujući sve potpozicije), potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće da su ventili izrađeni u skladu sa EN 12420 ili ekvivalent, nominalni pritisak 25 bar.

U slučaju nudiženja ekvivalenta potrebno je dostaviti:

Za EN 12420 potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće da je upotrijebljeni materijal mesing, te kao takav se može upotrijebiti za pitku vodu i ima antikorozivnu zaštitu – za poziciju 3- **nedostaju** za pozicije 2 i 3 certifikati za pritisak

**Tačka: 16.TD pod 7.7 zahtjevano:**

Za poziciju 6. U tehničkoj specifikaciji (uključujući sve potpozicije), potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće, da je proizvod izrađen za nominalni pritisak 16 bar. Za pozicije 6.1 do 6.5 navojna veza. Za pozicije 6.6 do 6.10 sa prirubničkim spojem prema EN 545 ili ekvivalent.

U slučaju nuđenja ekvivalenta potrebno je dostaviti:

Za EN 545 potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće:

- da je materijal u skladu sa zahtjevima za pitku vodu,
- materijal za izradu je nodularni liv, koji mora imati najmanju zateznu čvrstoću  $R_m=420$  Mpa
- tvrdoća materijala ne smije preći vrijednost: 250 HB (po Brinelu)
- debljina stijenke fazonskih komada (bez obzira na vrstu), prema tabeli u tački 7. TD- Opis predmeta nabavke;
- minimalni nanos zaštitnog sloja: 250  $\mu$ m
- fazonski komadi moraju biti ispitani na statički pritisak (prilikom ovog ispitivanja ne smije doći do vidljivog curenja, znojenja ili nekog drugog vida oštećenja). Minimalni pritisak ovog ispitivanja  $p_{min} \geq 20$  bar.

Fazonski komadi moraju biti ispitani na nepropusnost i mehaničku otpornost spojeva na prirubnicama – dostavljeni certifikat za pritisak ne zadovoljava tražene.

**Tačka: 16.TD pod 7.8 zahtjevano:**

Za pozicije: 7, 8, 9, 10, 11 i 12 u tehničkoj specifikaciji (uključujući sve potpozicije), potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće, da su komadi izrađeni prema EN 10242 ili ekvivalent, te za nominalni pritisak 25 bar.

U slučaju nuđenja ekvivalenta potrebno je dostaviti:

Za EN 10242 potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće da su elementi izrađeni od kovanog gvožđa, da je na ovim elementima nanosena cinčana zaštita min. 450  $g/m^2$ , min. debljine 63  $\mu$ m, te da su navojne veze urađene kao Whithworthov cijevni navoj, te da je PN 25 bar – **nedostaje** certifikat za pritisak.

**Tačka: 16.TD pod 7.9 zahtjevano:**

Za poziciju 13 u tehničkoj specifikaciji (uključujući sve potpozicije), potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće da su komadi izrađeni za nominalni pritisak 10 bar – **nedostaje** certifikat za pritisak

**Tačka: 16.TD pod 7.10 zahtjevano:**

Za pozicije 15 i 16 u tehničkoj specifikaciji: Konekcija bez navoja (ISO spoj), konekcija sa jedne strane push sistemom, a sa druge strane vanjski navoj ili ISO push prema specifikaciji, potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće, da su komadi izrađeni od GJS-400, te za nominalni pritisak 16 bar - **nedostaje** certifikat za pritisak i materijal.

**Tačka: 16.TD pod 7.11 zahtjevano:**

Za pozicije: 17 i 18 u tehničkoj specifikaciji (uključujući sve potpozicije), potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće da su mesingani komadi izrađeni za nominalni pritisak 25 bar – **nedostaje** certifikat za pritisak.

**Tačka: 16.TD pod 7.12 zahtjevano:**

Za poziciju 19 u tehničkoj specifikaciji potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće, da su mesingani komadi izrađeni za nominalni pritisak 16 bar – tražena spojnica-kimplet međutim isto nije naznačeno u katalogu.

**Tačka: 16.TD pod 7.13 zahtjevano:**

Za poziciju 22 u tehničkoj specifikaciji potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće, da su komadi izrađeni za nominalni pritisak 16 bar, te da su na odgovarajući način zaštićeni od korozije – **nedostaje** certifikat za pritisak

**Tačka: 16.TD pod 7.14 zahtjevano:**

Za pozicije: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 i 40 u tehničkoj specifikaciji (uključujući sve potpozicije), potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće da su proizvodi izrađeni od PPR, te za nominalni pritisak 10 bar – **nedostaje** certifikat za pritisak.

**Tačka: 16.TD pod 7.16 zahtjevano:**

Za poziciju 45 u tehničkoj specifikaciji (uključujući sve potpozicije) potvrdu/certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske kuće da je materijal čelik minimalne čvrstoće 8.8.- **nedostaje** certifikat za traženi materijal tj. mineralnu čvrstoću

Obzirom da ponuđač „**Vodoskok**“ d.o.o. Tomislavgrad nije postupio u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije to se ponuda ponuđača „**Vodoskok**“ d.o.o. Tomislavgrad u skladu sa članom 68. stav (4), tačka h) Zakona o javnim nabavkama odbacuje kao neprihvatljiva, te ista nije bila predmet daljeg razmatranja.

Polazeći od gore navedenoga i činjenice da za **predmetnu nabavku nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva**, Komisija je konstatovala da su ispunjeni uslovi iz člana 69. stav 2. tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14) za poništenje postupka javne nabavke, te dala prijedlog Ugovornom organu – ovlaštenom licu ugovornog organa da za predmetnu nabavku roba: „**Materijal za montažu vodomjera**“ – **tender broj 127/20** donese Odluku o poništenju postupka javne nabavke.

Iz gore navedenih razloga, primjenom člana 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), donesena je Odluka o poništenju postupka kao u članu 1. ove odluke.

**Pouka o pravnom lijeku:**

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine putem ugovornog organa u pisanoj formi u tri primjerka neposredno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom najkasnije u roku do deset dana od dana donošenja ove odluke.

Dostaviti:

- ponuđači

-a/a



v.d. Direktor

*Aida Pendek*  
Aida Pendek, dipl.ing.građ.