

Javna ustanova Srednja mašinska tehnička škola Sarajevo
-Direktor -
Javna ustanova „Srednja škola metalnih zanimanja“ Sarajevo
-Direktor -
Javna ustanova Srednja građevinsko – geodetska škola Sarajevo
-Direktor -

Na osnovu člana 18. Stav 1. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), člana 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik“ broj 90/14), i člana 170. Pravila JU Srednja mašinska tehnička škola Sarajevo, člana 212. Pravila JU „Srednja škola metalnih zanimanja“ Sarajevo i člana 163. Pravila JU Srednja građevinsko-geodetska škola Sarajevo, direktori donose:

ODLUKU

o pokretanju postupka nabavke


1. Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke za vršenje usluga i radova redovnog održavanja i redovnog servisiranja kotlovskih postrojenja i pripadajućih instalacija i opreme za kotlovnice smještenu u zgradi Tehničke škole u Sarajevu, ul. Zmaja od Bosne broj 8.
2. Ponuđač iz tačke 1. ove Odluke treba preuzeti sve obaveze u vršenju aktivnosti na nadzoru rada, servisiranju i održavanju kotlovnice u podrumu objekta u vlasništvu ove tri Škole i to kako slijedi:
3. Za provođenje javne nabavke osigurana su sredstva iz budžeta.
 - a) Izvansezonski servis kombinovanih gorionika ulje/gas. Obavezni godišnji servis gorionika (izvansezonski servis) podrazumijeva sljedeće radove:
 - Vizuelna kontrola opreme
 - Demontažu, čišćenje i podmazivanje dijelova plamenika, ventilatora, predgrijača,kablova za paljenje, elektroda, plamene cijevi, stabilizatora plamena, nosača dizni, VN transformatora programatora, elemenata zaštite kotla, regulacionih elemenata sa montažom elemenata koji se demontiraju.
 - Servisiranje elemenata gasne rampe: filtera, regulatora tlaka, regulacionih ventila i elektromagnetnih kuplunga i elemenata uljne dionice: filtera za ulje, uljne rampe, magnetnih ventila i dizni.
 - Demontaža, čišćenje i podmazivanje elemenata gasne rampe/uljne dionice, montaža istih i ispitivanje na zaptivenost
 - Podešavanje kapaciteta gorionika na ulje/gas,regulacija sagorijevanja i mjerenje radnih stanja
 - Pregled, kontrola,mjerenje i podešavanje parametara radnih stanja postrojenja (tlak, uljne pumpe,sigurnosni termostati/presostat,radni termostati,protok gasa,tlačni prekidači, sigurnosna vremena,presostati ulja itd.)
 - b) Regulacija,mjerenje parametara sagorijevanja u dimnom vodu i izdavanje zapisnikanaregulisanih parametara sagorijevanja,
 - c) Mjerenje emisije polutanata u dimnom vodu sa izdavanjem zapisnika,
 - d) Godišnje ispitivanje,kontrola i podešavanje elektroinstalacija sa mjerenjem otpora petlje, otpora uzemljenja sa izdavanjem zapisnika i atesta,
 - e) Tekuće,servisno i interventno održavanje gorionika sa redovnim mjesečnim obilaskom postrojenja u periodu grejne sezone od 15.10.2016. do 14.04.2017. godine,
 - f) Izvođač će najkasnije do 01.10. tekuće godine izdati atest da je energetska postrojenja potpuno spremno za grejnu sezonu i da ovlaštena lica za rukovanje postrojenjem mogu prema ukazanoj potrebi sistem pustiti u funkciju. Izdavanjem dokumenta iz ovog stava

- izvođač preuzima kompletnu odgovornost za siguran i pouzdan rad postrojenja, u skladu sa važećom zakonskom regulativom,
- g) Izvođač je dužan izaći na lice mjesta po pozivu investitora u slučajevima kada se vrši inspekcijski nadzor od strane ovlaštenih lica,
 - h) Servisiranje kotlovnice i pripadajuće opreme se vrši 2 puta godišnje, svaki 6 mjeseci
 - i) U slučaju otkrivanja nefunkcionalnosti nekih od dijelova, Izvođač je dužan napraviti ponudu za zamjenu neispravnog dijela, te ga zamijeniti po prihvatanju ponude od strane Investitora.
 - j) Provjere ispravnosti obavljaju se u skladu sa propisima i normama koji uređuju područje predmeta provjere i usvojenim pravilima tehničke prakse.
 - k) Nakon završenih navedenih radova Izvođač je dužan sačiniti pisani izvještaj i atest o ispravnosti sistema.
- 3 Javna nabavka, u skladu sa dosadašnjim iskustvima iz ove oblasti, provest će se shodno odredbama Zakona o javnim nabavka, a podzakonskim i internim aktima putem direktnog sporazuma.
4. Procjenjena vrijednost javne nabavke – usluga sa PDV-om iznosi 2.000,00 KM.
5. Kriteriji za dodjelu ugovora je najniža cijena.
6. Ova Odluka stupa na snagu danom potpisivanja od direktora sve tri škole.
7. Za provođenje postupka zadužuje se sekretar škole.

Objasnenje :

Nakon ispitanoj tržišta, odnosno obavljenoj više telefonskih razgovora sa ponudacima pri donošenju Odluke direktori Škola su se posebno rukovodili činjenicom da je realno procjenjena vrijednost na tržištu, da su osigurana sredstva iz budžeta, te da je predložena odgovarajuća vrsta postupka.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja odlučeno je kao u dispozitivu.

Direktor:   Direktor:  
Granulo Hajrudin, dipl. inž. maš. ~~Lukač Elmedin, dipl. inž. maš.~~ Ramović Hajrudin, dipl. inž. hem

Dj.broj: 01-3-1072
Datum, 26.09.2017.g.

Dj.broj: 01-134617
Datum, 26.9.2017.g.

Dj.broj: 01-1530/17
Datum, 04.10.2017.

- 1. Dostavljeno školama 3x
- 2. a/a 3x